

Сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ от 17.08.2022
учетный № КНМ 77230061000102915484

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 1

тел.: 8 (495) 244-82-72, e-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по Восточному административному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41

тел.: 8(495) 622-90-00 доб. (23-865), e-mail: vaol@77.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/301-77/18-П**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора районов Сокольники, Преображенское, Богородское, Метрогородок, Гольяново города Москвы по пожарному надзору – заместителя начальника 1 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Моисеева Дмитрия Константиновича от «12» апреля 2023 г. № 2304/301-77/18-П, в период с «17» апреля 2023 г. по «27» апреля 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка на объекте защиты, расположенного по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 4, корп. 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
представитель по доверенности № 3 от 20.04.2023 Баранова Лариса Павловна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) выполнено
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения не предусматриваются на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений (имеются лифтовые холлы, отсутствует подпор воздуха, не соблюдается предел огнестойкость дверей шахты лифта) (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 15 ст. 89 (Далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)	08.03.2024	
2	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (фактическая варьируется от 1 м до 1,11 м.). (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1 «а» (Далее - СП 1.13130.2020) (п. 6.29 «а» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	08.03.2024	
3	На объекте защиты ширина лестничных площадок менее требуемой ширины марша (большая часть площадок) (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 «а», п. 4.4.2	08.03.2024	
4	На объекте защиты двери шахты лифта в безопасных зонах лифтовых холлов имеют предел огнестойкости менее EI 60 (фактическая E 30). (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 15 ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 9.2.2 (НПБ 250-97 «Лифты для	08.03.2024	

		транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования» п. 5.1.7)	
5	На объекте защиты при изменении законного владельца объекта защиты отсутствует декларация пожарной безопасности с уточнёнными сведениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 3 ст. 64	08.03.2024
6	На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1) п. 7.15	08.03.2024
7	На объекте защиты не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.14 (п. 7.13 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)	08.03.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель по доверенности № 3 от
20.04.2023 Баранова Лариса Павловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инженер 1 РОНПР Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по
г. Москве старший лейтенант внутренней
службы Фомин С.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3CB727063EE1BA68E80D4C88E7687715

Владелец: Фомин Сергей Сергеевич

Действителен: с 13.10.2022 до 06.01.2024

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.

Для передачи законному представителю